commune de Belmont-Broye ////
Bureau technique

Distribution d'eau potable

Information sur la distribution d'eau potable en 2024

Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur l'eau potable du 16 décembre 2016, la commune publie annuellement les principales caractéristiques de l'eau potable.

Combien de contrôle ? 55 durant l'année

Où ? 30 dans les sources communales

25 aléatoires chez les abonnés

Hormis deux échantillons non conformes, tous les échantillons répondaient aux exigences légales en ce qui concerne les paramètres chimiques et microbiologiques. Les dispositions nécessaires ont été prises immédiatement afin de répondre aux exigences.

Nous rappelons aux propriétaires d'eau de sources privées de procéder à une analyse annuelle.

Village	Secteur	Source	m^3	Dureté moyenne *	Nitrate moyen
Léchelles / Chandon	Tous	Puits des Baumes	44 468	37.7 °fH	25 mg/l
Russy	Tous	Puits des Baumes	11 134	37.7 °fH	25 mg/l
Domdidier	Eissy / Les Granges / Rte d'Eissy / Rte de Belmont / Rte d'Oleyres / La Chavouna / Rte des Genevreys	Puits des Baumes	17 495	37.7 °fH	25 mg/l
Domdidier	Reste du village	ABV	214 717	14 °fH	5 mg/l
Dompierre	Tous	Puits des Baumes	4 047	37.7 °fH	25 mg/l
		Eau de Corcelles	43 013	43.2 °fH	28 mg/l
		Source "La Combaz" et "De Reyff"	45 163	37.5 °fH	21 mg/l
		Total	**380 037**		

* les réseaux communaux étant interconnectés, la dureté peut varier en fonction de votre lieu d'habitation